

**Asunto:** Informe de Comisión  
Xalapa, Ver. A 27 de septiembre del 2023  
"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave,  
Cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

**L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza**  
Oficial Mayor  
Presente

Por medio del presente, hago de su conocimiento, de las actividades realizadas en la comisión que se detalla a continuación:

<b>No. De Oficio de solicitud:</b>	FGE/DGA/SRM/OP/2530/2023
<b>Lugar:</b>	Veracruz, Veracruz.
<b>Periodo:</b>	19 de septiembre del 2023.
<b>Objetivo:</b>	Inspección en conjunto con proveedor para mantenimiento preventivo y/o correctivo, para la planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Integral de Justicia Zona Norte Veracruz, Ver., en apego al Programa Anual de Mantenimiento.
<b>Actividades realizadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se verifico con el proveedor el funcionamiento de la bomba sumergible.</li><li>• Se realizaron diversas pruebas para determinar si cumplía con el funcionamiento adecuado.</li></ul>
<b>Resultados obtenidos:</b>	El proveedor verifica y comprueba que la bomba sumergible de tratamiento de aguas residuales no funciona.
<b>Contribuciones a la Institución:</b>	Verificación del funcionamiento correcto de la bomba sumergible de tratamiento de aguas residuales.
<b>Conclusión:</b>	Se cumplió con la comisión satisfactoriamente.
<b>Observaciones:</b>	La bomba sumergible de tratamiento de aguas residuales se queda bajo resguardo del Enlace Administrativo, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Veracruz.

**ATENTAMENTE**



**L.C. Ana Karen Castellanos Hernández**  
Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública