

**L.C. Jorge Raymundo Romero de la Maza**  
Oficial Mayor  
Presente:

Por medio del presente, me permito informarle las actividades realizadas en la comisión, que se detalla a continuación:

<b>No. De Oficio de solicitud:</b>	FGE/DGA/SRMyOP/2338/2025
<b>Lugar:</b>	Huatusco, Ver.
<b>Periodo:</b>	10 de junio 2025.
<b>Objetivo:</b>	Revisión de instalación eléctrica y aire acondicionado en la ciudad de Huatusco, Ver.
<b>Actividades realizadas:</b>	Se inspeccionó la instalación eléctrica para un aire acondicionado y se inspeccionó un aire acondicionado que presentó corto circuito.
<b>Resultados obtenidos:</b>	Se detectó la falta de adecuación eléctrica para instalar un aire acondicionado, más la necesidad de reemplazar el equipo que presentó corto circuito.
<b>Contribuciones a la Institución:</b>	Brindar los servicios de mantenimiento y conservación de los inmuebles de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
<b>Conclusión:</b>	Se realizó la revisión de la instalación eléctrica y de un aire acondicionado.
<b>Observaciones:</b>	Se requiere realizar limpieza, sellado y pintura de un área completa en el inmueble de Huatusco, Ver.

  
ATENTAMENTE  
Mtra. Ana Karen Castellanos Hernández  
Subdirectora de Recursos Materiales y Obra Pública