



**FGE**  
Fiscalía General  
del Estado

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS

ENTREGA DE BIENES / REPORTE FOTOGRÁFICO  
TIPO ADQUISICIÓN: ORDEN DE PAGO ADM-0019/2023 FASP  
PROVEEDOR: ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS, S.A. DE C.V.  
FECHA: 13-SEPTIEMBRE-2023

PART.	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	IMAGEN 01 [ DESCRIPTIVO ]	IMAGEN 02 [ GENERAL ]
1	<p>SMART-UPS CAPACIDAD 8000 VAS, 8000 WATTS, 208 V, APC SRT8KRMXL, 8000 VA, 8000 W, 1.50 H TIPO DE SALIDA ACNEMA L6-20R, NEMA L6-30R CONECTOR TERMINAL / CANTIDAD DE SALIDAS AC7 SALIDAS AC</p> <p>PUERTO USB / INTERFAZ EN SERIE TIPO DE SERIE DE INTERFAZ RJ-45 PUERTO SERIAL 1 / PUERTOS DE MODEM (RJ-11)1 TECNOLOGÍA DE CABLEADO 10/100 BASE-T SMARTSIOT TOPOLOGÍA UPS DOBLE CONVERSIÓN (EN LÍNEA) CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA) 8000 VA POTENCIA DE SALIDA 8000 W FORMA DE ONDASENO VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX) 275V FRECUENCIA DE ENTRADA 40/70 HZ VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MIN) 208 V VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MAX) 240V FRECUENCIA DE SALIDA 50/60 HZ ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA 480 J / FACTOR DE CIMA 3:1 CORRIENTE DE ENTRADA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) 2% NIVEL DE RUIDO 55 DB / PROTECCIÓN DE SOBRECARGA ALARMA(S) AUDIBLES ADMINISTRACIÓN BASADA EN WEBAUTO-REARRANQUE / TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA 1.5 H; - INCLUYE BANCO DE BATERIAS -APC SRT192RMBP2, NEGRO; - BANCO DE BATERIAS APC SRT 192RMBP2, APC SMART-UPS SRT 192V 8KVA Y 10KVA RM BATTERY PACK; INCLUYE: BRACKETS PARA RACK-MOUNT; LOS SISTEMAS DE BATERIA DE AUTONOMÍA EXTENDIDA PROPORCIONAN TIEMPOS DE EJECUCIÓN FLEXIBLES A APLICACIONES SMART-UPS DE IMPORTANCIA CRÍTICA. TECNOLOGÍA DE BATERIA SEALED LEAD ACID (VRLA) VOLTAJE DE LA PILA 192 V NÚMERO DE BATERIAS INCLUIDAS 1 PIEZA(S) COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO CAPACIDAD DE LA BATERIA 1920 VAH</p>	PIEZA	1	<p><b>OPERADO FASP 2023</b></p>  <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE <b>COTEJADO CONTRA DOCUMENTO ORIGINAL</b> DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES INICIALES: <u>MSB</u> FIRMA: <u>[Signature]</u> 03/10/2023</p>	 <p>1</p>