



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS

SALIDA

Salida	2023/0375
Fecha	22/11/2023
Turno	2023/0000

Departamento solicitante DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Solicita con OFICIO - FGE/DCIIT/2668/2023(24/MAR/2023)

Entrada Año/Folio	Fondos	No. Inventario	Código de Barras	Artículo	No. Serie	Resguardante	Departamento
2023/0036	FEDERALES/FASP	005-0034-23-INV	2023-02-005-0034-INV	NO BREAK - APC - - SMART-UPS CAPACIDAD 8000 VAS, 8000 WATTS, 208 V, APC SRT8KRMXLT, 8000 VA, 8000 W, 1.50 H TIPO DE SALIDA ACNEMA L6-20R, NEMA L6-30R CONECTOR TERMINAL / CANTIDAD DE SALIDAS AC7 SALIDAS AC; PUERTO USB / INTERFAZ EN SERIE; TIPO DE SERIE DE INTERFAZ RJ-45; PUERTO SERIAL 1 / PUERTOS DE MODEM (RJ-11)1; TECNOLOGÍA DE CABLEADO 10/100 BASE-T SMARTSIOT; TOPOLOGÍA UPS DOBLE CONVERSIÓN (EN LÍNEA); CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA) 8000 VA; POTENCIA DE SALIDA 8000 W; FORMA DE ONDASENO; VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX) 275V; FRECUENCIA DE ENTRADA 40/70 HZ; VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MIN) 208 V; VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MAX) 240V; FRECUENCIA DE SALIDA 50/60 HZ; ÍNDICE DE AUMENTO DE ENERGÍA 480 J / FACTOR DE CIMA 3:1; CORRIENTE DE ENTRADA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD) 2%; NIVEL DE RUIDO 55 DB / PROTECCIÓN DE SOBRECARGA; ALARMA(S) AUDIBLES; ADMINISTRACIÓN BASADA EN WEBAUTO-REARRANQUE / TIEMPO DE RECARGA DE LA BATERIA 1.5 H; - INCLUYE BANCO DE BATERIAS APC SRT192RMBP2, NEGRO; - BANCO DE BATERIAS APC SRT 192RMBP2, APC SMART-UPS SRT 192V 8KVA Y 10KVA RM BATTERY PACK; INCLUYE: BRACKETS PARA RACK-MOUNT; LOS SISTEMAS DE BATERIA DE AUTONOMÍA EXTENDIDA PROPORCIONAN TIEMPOS DE EJECUCIÓN FLEXIBLES A APLICACIONES SMART-UPS DE IMPORTANCIA CRÍTICA.; TECNOLOGÍA DE BATERIA SEALED LEAD ACID (VRLA); VOLTAJE DE LA PILA 192 V; NÚMERO DE BATERIAS INCLUIDAS 1 PIEZA(S) COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO; CAPACIDAD DE LA BATERIA 1920 VAH -		LIC DAVID ALBERTO RAMIREZ SOTO	DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

No. de Artículos 1

RECIBE

AUTORIZO

REVISÓ

ANOTAR NOMBRE, CARGO Y FECHA.

MTRA. JEIMY LANDA VELASCO

CORNELIO RODRIGUEZ GONZALEZ

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS
JEFA DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS

Subdirectora de Infraestructura Tecnológica